ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691702510
место нахождения: Республика Беларусь, 202154, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», улица Аметистовая, 7, помещение 3
номер телефона: +375 44 7560400, **адрес электронной почты:** office@teplo-sila.com
в лице директора Дуло Павла Мечиславовича
заявляет, что электроприводы TSL напряжением питания 24 В (обозначение смотри приложение 1 лист 1)
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»
место нахождения: Республика Беларусь, 202154, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», улица Аметистовая, 7.
изготавливаются в соответствии с техническими условиями «Электроприводы TSL»
ТУ BY 691702510.004-2023

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8501 10 100 9
серийный выпуск
соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний №28850 ЭМС от 15.05.2026, выданного аккредитованным испытательным центром БелГИСС (аттестат аккредитации № BY/112 1.0085)
Схема декларирования соответствия: 3д.
Дополнительная информация:
ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок», ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний».
Условия хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» в упаковках изготовителя на складах поставщика (потребителя). Электроприводы должны храниться на стеллажах или поддонах в упаковке изготовителя, укладываться не более чем в два ряда по высоте. Не допускается хранение электроприводов в одном помещении с коррозионно-активными веществами.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.07.2031 включительно.

М.П.

(подпись)

Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 020.02 01271
Дата регистрации декларации о соответствии: 08.07.2026

Приложение 1 к Декларации о соответствии
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»
Листов 1 лист 1

Электроприводы TSL напряжением питания 24 В

Обозначение электроприводов:

TSL-XXXX-XX-XX-24 -IP67, где

TSL – тип электропривода;
XXXX – номинальное усилие, Н;
XX – полный ход, мм;
XX – конструктивное исполнение;
24 – напряжение питания AC/DC 24 V;
IP67 – степень защиты.

М.П.

(подпись)

Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 020.02 01271