# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691702510
**место нахождения:** Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3
**номер телефона:** +375 44 7560400, **адрес электронной почты:** office@teplo-sila.com

**в лице** директора Дуло Павла Мечиславовича

**заявляет, что** клапаны проходные седельные регулирующие редукционные на номинальное давление до 2,5 МПа включительно номинальным диаметром (DN) от 15 до 200 мм включительно (обозначение клапанов смотри приложение 1 лист 1)

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»,
**место нахождения:** Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7, помещение 3
**место осуществления деятельности:** Республика Беларусь, 202154, Минская обл., Смолевичский р-н, ОЭЗ Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Аметистовая, 7

изготавливаются в соответствии с техническими условиями «Клапаны проходные седельные регулирующие редукционные» ТУ BY 691702510.002-2023
**код ТН ВЭД ЕАЭС:** 8481 80 599 0

**серийный выпуск**
**соответствуют требованиям** технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011

**Декларация о соответствии принята на основании:**
1. Протоколов испытаний №101-26-1278 от 06.07.2026, № 101-26-1279 от 06.07.2026, выданных аккредитованной испытательной лабораторией «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0001);
2. Обоснование безопасности № ТЕРК.493115.015 ОБ «Клапаны проходные седельные регулирующие редукционные» от 08.01.2024.

**Схема декларирования соответствия: 3д**

**Дополнительная информация:**
ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,
ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия»,
ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке».
Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» в упаковке изготовителя в закрытых помещениях. Не допускается хранение в одном помещении с коррозионно- активными веществами. Средний срок службы – 12 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.07.2031 включительно.**

М.П.

(подпись)

Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**
**ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР010 020.02 01272**
**Дата регистрации декларации о соответствии: 08.07.2026**

Приложение 1 к Декларации о соответствии
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК»
Листов 1 лист 1

**Клапаны проходные седельные регулирующие редукционные на номинальное давление до 2,5 МПа включительно номинальным диаметром (DN) от 15 до 200 мм включительно**

**Обозначение клапана проходного седельного регулирующего редукционного:**

X1- X2- X3- X4- X5- X6, где

X1 – тип клапана проходного седельного регулирующего редукционного:

TRV – клапан проходной седельный регулирующий, с температурой регулируемой среды до плюс 150 °С;
TRV-K – клапан проходной седельный регулирующий, с цилиндрическим затвором, с температурой регулируемой среды до плюс 150 °С;
TRV-T – клапан проходной седельный регулирующий, с температурой регулируемой среды до плюс 250 °С;
TRV-C – клапан проходной седельный регулирующий комбинированный с ограничителем расхода прямого действия, с температурой регулируемой среды до плюс 150 °С;

X2 – номинальный диаметр, мм;
X3 – условная пропускная способность, $м^3/ч$;
X4 – тип электропривода (указывается при наличии электропривода);
X5– номинальное давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25);
X6– обозначение технических условий ТУ BY 691702510.002-2023 (допускается не указывать).

Республика Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «Теплосила ВК» Минская область

М.П.

(подпись)

Дуло Павел Мечиславович
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**
**ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР010 020.02 01272**