ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 2717
от 26.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 719

1. **Наименование продукции**: Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2; WFW2.

2. **Организация-изготовитель:** ООО «НПП «ИБС», адрес: РФ, 115230, г.Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1.

3. **Получатель заключения**: ООО «НПП «ИБС», адрес: РФ, 115230, г.Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1.

4. **Представленные материалы:**
- ТУ 4213-001-17331698-2013;
- Протокол лабораторных исследований № 49С-0327 от 06.06.2015, выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).

5. **Область применения продукции:** для измерения объёма питьевой воды.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Исследование водной вытяжки (дистиллированная вода, температура 25°С, время экспозиции 3 суток):

  Запах, баллы - не более 2; Мутность, ЕМФ - не более 2,6; Пенообразование - отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм; Привкус - отсутствие; Цветность, градусы - 20; Наличие осадка - отсутствие; Водородный показатель (pH), в пределах 6 – 9; Величина перманганатной окисляемости, мг/л - не более 5;
- Миграция химических веществ в модельную среду (дистиллированная вода, температура 25°С, время экспозиции 3 суток), мг/л, не более:

  Медь - 1; Цинк - 5; Железо - 0,3; Свинец - 0,03; Алюминий - 0,5; Марганец - 0,1; Никель - 0,1; Кремний - 10; Кадмий - 0,001; Олово - 2; Тиурам Д - 1; Каптакс - 5; Дибутилфталат - 0,2; Цинк – 5.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2; WFW2, может быть использована для измерения объёма питьевой воды.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; ТУ 4213-001-17331698-2013, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков