Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции

З.Н. Деревянко
ФИО

Экспертное заключение

№ 002861 от 01.12.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Детали соединительные (фитинги) из ковкого чугуна: Муфты гибкие, муфты жесткие, переходы под муфту грувлок, седелка (врезка) под резьбу, переходы под резьбу в грувлок, заглушки грувлок, отводы грувлок, торговой марки LBC

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА-МСК»
ИНН 7734349510; ОГРН 1157746223227
Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр.4
Адрес места фактической деятельности: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр.4
Производитель: LBC WEIFANG HETE PIPE CO., LTD.
Юридический адрес: 88 Hengsheng Road, Yuhe Industrial Park, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province, China
Адрес производства: 88 Hengsheng Road, Yuhe Industrial Park, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province, China
2. Основание для проведения инспекции: заявление № 002856 от 27.11.2023 г.
3. Дата проведения инспекции: с 27.11. 2023г. по 01.12. 2023г.
4. Представленные на экспертизу материалы:
- Протокол испытаний №10/11-107/ЦС-23 от 30.10.2023г., № 11/19-110/ЦС-23 от 02.11.2023 г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации Юридический адрес 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440);
- Макет этикетки
- Технический паспорт;
- Письмо о составе, об идентичности состава;
- Письмо о качестве и безопасности;
- Письмо об изготовителе;
- Письмо об отсутствии нано технологий.

5. Экспертиза проведена на соответствие:
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

В ходе экспертизы установлено:
Продукция Детали соединительные (фитинги) из ковкого чугуна: Муфты гибкие, муфты жесткие, переходы под муфту грувлок, седелка (врезка) под резьбу, переходы под резьбу в

грувлок, заглушки грувлок, отводы грувлок, торговой марки LBC производится по нормативно-технической документации изготовителя.

Область применения продукции: водоснабжение.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ в технической документации и результаты лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе заявленной продукции, производимой компанией, представлено письмо об идентичности составов.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями, выполненными ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации Юридический адрес 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440).

Протокол испытаний №10/11-107/ЦС-23 от 30.10.2023г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II Раздел 3)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: **Муфта жесткая, торговой марки LBC**				
Органолептические показатели				
Запах водной вытяжки при 20^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Запах водной вытяжки при 60^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	не более 20	2,3
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,5
Физико-химические показатели				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6 - 9	7,5
Величина окисляемости перманганатной	мгO_2/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5,0	2,8
Санитарно– химические миграционные показатели* Модельная среда – дистиллированная вода Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 60^{0}С (далее комнатная)				
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,05
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,02
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	Менее 0,002
Никель	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01

Медь	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 1,0	Менее 0,05
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,001	Менее 0,0001
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 5,0	Менее 0,5
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01
Санитарно– химические миграционные показатели* Модельная среда – дистиллированная вода Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20^{0}С (далее комнатная)				
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,05
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,02
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	Менее 0,002
Никель	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Медь	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 1,0	Менее 0,05
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,001	Менее 0,0001
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 5,0	Менее 0,5
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01

Протокол испытаний № 11/19-110/ЦС-23 от 02.11.2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II Раздел 3)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: **Отвод грувлок, торговой марки LBC**				
Органолептические показатели				
Запах водной вытяжки при 20^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 20^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Запах водной вытяжки при 60^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Привкус водной вытяжки при 60^{0}С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	не более 20	2,3
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,6	1,5
Физико-химические показатели				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6 - 9	7,5
Величина окисляемости перманганатной	мгO_2/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5,0	2,8
Санитарно– химические миграционные показатели* Модельная среда – дистиллированная вода Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 60^{0}С (далее комнатная)				
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,05
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,02
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	Менее 0,002
Никель	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Медь	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 1,0	Менее 0,05
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,001	Менее 0,0001
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 5,0	Менее 0,5
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01
Санитарно– химические миграционные показатели* Модельная среда – дистиллированная вода Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20^{0}С (далее комнатная)				
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,05

Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,02
Хром 3+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01
Хром 6+	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	Менее 0,002
Никель	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Медь	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 1,0	Менее 0,05
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,001	Менее 0,0001
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 5,0	Менее 0,5
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	Менее 0,01

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают требованиям Главы II Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.
Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.
Представлен макет этикетки с указанием следующих данных: наименование продукции, артикул, торговая марка, размер, количество, наименование и адрес производителя, наименование и адрес поставщика.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Детали соединительные (фитинги) из ковкого чугуна: Муфты гибкие, муфты жесткие, переходы под муфту грувлок, седелка (врезка) под резьбу, переходы под резьбу в грувлок, заглушки грувлок, отводы грувлок, торговой марки LBC, производитель LBC WEIFANG HETE PIPE CO., LTD. Юридический адрес: 88 Hengsheng Road, Yuhe Industrial Park, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province, China. Адрес производства: 88 Hengsheng Road, Yuhe Industrial Park, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province, China, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

Санитарный врач _____ Бушмелева О.И.
Должность исполнителя подпись ФИО

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
органа инспекции ООО «Эксперт-Юг» _____ Набоких В.С.
Должность исполнителя подпись ФИО