



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ССРП-RU.АЖ45.Н.00013

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Пластик» (ООО «Пластик»)

**ОГРН:** 1025600892646

**Адрес:** 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5, помещение 7

**Телефон:** +7 (3532) 64-79-55, факс 8 (800) 200-79-55, e-mail: sales@anti-fire.info

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Пластик» (ООО «Пластик»)

**ОГРН:** 1025600892646

**Адрес:** 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5, помещение 7

**Адреса мест осуществления деятельности по производству продукции:**

460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5, помещение 7,

460027, г. Оренбург, Донгузская ул., владение 134

**Телефон:** +7 (3532) 64-79-55, факс 8 (800) 200-79-55, e-mail: sales@anti-fire.info

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «Пожтест - Санкт-Петербург»

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, ОГРН: 1027804865660

Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149, Фактический адрес: 188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,

д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, телефон: (812) 441-06-82, e-mail: ptest-spb@igps.ru, RA.RU.11АЖ45, уполномочен

Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» МЧС России (письмо от 09.03.2016

№ НАНПБ/5И)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Трубы неармированные и фитинги (сварные и изготовленные литьем под давлением) из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire для водозаполненных и воздушных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода рабочим давлением 1,0 МПа; стандартным размерным отношением (SDR) 17 наружным диаметром (D) 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм,

**Код ОКПД2:**  
22.21.21.129

ТУ 22.21.21-004-23905784-2023 «Трубы неармированные и фитинги из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire для автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. Технические условия»

**Код ТН ВЭД  
ЕАЭС:**  
3917 22 100 0  
3917 40 000 0

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 22.21.21-004-23905784-2023 «Трубы неармированные и фитинги из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire для автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. Технические условия»

раздел 1.2 (диаметр, толщина стенки),

раздел 1.3 (окраска, пожаростойкость по ГОСТ Р 58832: ПС 5-500-1,0, ПС 5,5-300-0,2в0з);

раздел 1.6 (маркировка)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчет по испытаниям № 017-23 С от 11.09.2023, НИЦ ПБ, RA.RU.21ПЖ17, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» МЧС России (письмо от 09.03.2016 № НАНПБ/5И)

Акт о результатах анализа состояния производства № 16-ПП от 29.06.2023, ОС «Пожтест – Санкт-Петербург», RA.RU.11АЖ45, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» МЧС России (письмо от 09.03.2016 № НАНПБ/5И)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.09.2023 по 11.09.2028**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М. П.

(подпись)  
  
(подпись)

Е.А. Мурашкевич

(инициалы, фамилия)

Е.М. Михатайкин

(инициалы, фамилия)

РП № 0000022