



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ97.В.00691/26

Серия **RU** № **0603975**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПроект».
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3, этаж 1, пом. I, комн. 10-22.
Адрес места осуществления деятельности: 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3, этаж 1, пом. I, комн. 10-22.
Номер государственной регистрации: 5167746311607.
Номер телефона: +7 (499) 129-50-00. Адрес электронной почты: info@firetechno.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SROVAN YANGIN KORUNUM A.Ş.
Место нахождения: Tevfik Bey Mahallesi. Tezcan Sokak., No: 47-47A, Postal Code: 34295 Küçükçekmece - Istanbul/Турция.
Адрес места осуществления деятельности: Tevfik Bey Mahallesi. Tezcan Sokak., No: 47-47A, Postal Code: 34295 Küçükçekmece - Istanbul/Турция.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, спринклерные, с диаметрами условного прохода 100, 150, 200 мм, с максимальным рабочим давлением 2.1 МПа, для водозаполненного питающего трубопровода, с вертикальным рабочим расположением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением по ГОСТ 15150 – О, категорией размещения по ГОСТ 15150 – 4, условным наименованием «SRV-212»: УУ-С 100/2.1 В-ВФ.04-«SRV-212»; УУ-С 150/2.1 В-ВФ.04-«SRV-212»; УУ-С 200/2.1 В-ВФ.04-«SRV-212», выпускаемые по Техническому описанию изготовителя.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1072/A1 от 03.12.2025 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Лебедевым Алексеем Николаевичем, Ольховским Иваном Александровичем;
Протокола № 017-2026 от 10.03.2026 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 6.3, 7.1.3, 7.9.2, 7.13.2, 6.2.1.1, 6.2.3.5, 6.2.3.6, 6.2.3.7, 7.1.2.1, 6.2.1.15, 6.2.3.14, 6.2.3.16, 6.2.1.14, 7.1.2.3, 7.9.1.2, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 30.07.2025 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания). Номер таможенной декларации: 10005030/211125/5332069.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.03.2026

ПО 16.03.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)Швец Анастасия Евгеньевна
(Ф.И.О.)