

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4384

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
 «ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT060402SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/40-2
№ партии	2211253
Количество изделий в партии(п.м)	2 024

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № 04ИДЮ0.141.RU.C00042 от 10.11.2025

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	62 – 66	63
Толщина стенки (мм)	36 – 44	37,5
Длина (мм)	1970 – 2050	2010
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/40-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК



Миронова А.В.

Паспорт качества выдан 24.11.2025г.