

# NEPTUN

## ДАТЧИК

КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW005 FB

### ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



#### Назначение

Датчик предназначен для фиксации протечки воды и передачи аварийного сигнала на модули управления Neptun.

Датчик SW005 FB обладает светодиодом, включающимся при замыкании контактов, и поддерживает функцию обратной связи. Модуль управления\* посылает пользователю уведомление об обрыве датчика при повреждении провода.

\*модуль управления Neptun Smart Evo

**ВАЖНО! Для корректной работы функции обратной связи убедитесь, что к одному каналу модуля управления подключены только датчики версии FB.**

#### Принцип работы

Срабатывание датчика происходит при попадании воды на пластины, что вызывает резкое падение сопротивления между ними.

#### Установка

Датчик устанавливается на полу в местах возможного скопления воды при авариях и протечках (в санузлах, на кухне, под раковинами, унитазами и т. п.).

Устанавливать датчик следует на полу контактными пластинами вниз. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактными пластинами касаться пола, что предотвращает ложное срабатывание и загрязнение пластин.

#### Технические характеристики

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	52×45×14 мм
Длина установочного провода	5 м
Тип выходного сигнала	Открытый коллектор, max 50 мА
Напряжение питания $U_{пит}$	12–24 В $\overline{=}$
Температурный диапазон	+5 °C ... +40 °C
Максимальное удаление от контроллера	300 м
Степень защиты	IP67
Масса	не более 90 грамм
Срок службы	7 лет

Цвета проводов*	Красный	Желтый	Зеленый
Назначение проводов	+12В	IN	GND

\* Изготовитель оставляет за собой право изменять цветовую гамму установочного провода.

#### Эксплуатация

Рекомендуется один раз в месяц проверять работоспособность датчиков. Для этого влажной губкой замкните контакты датчика. В случае несрабатывания датчика протрите его контакты мыльным раствором. Если это не помогло, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## **Транспортировка и хранение**

Датчик допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Датчики должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

## **Гарантийные обязательства**

**Гарантийный срок: 6 лет со дня продажи.**

Датчик соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель гарантирует соответствие качества датчика требованиям ТУ 26.51.70-912-33006874-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на датчики контроля протечки воды SW005, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Срок службы прибора – 7 лет.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки и эксплуатации изделия.**

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

## **Сведения о рекламации**

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

## **Гарантийная служба:**

+7 495 728-80-80, [garant@groupe-atlantic.ru](mailto:garant@groupe-atlantic.ru)  
141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,  
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7.

Адреса и телефоны сервисных центров в других регионах уточняйте на сайте [www.teploluxe.ru](http://www.teploluxe.ru).

## **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.**

## **Гарантийный талон**

Датчик контроля протечки воды SW005 FB прошел проверку ОТК.  
Дата изготовления указана на устройстве.

## **Произведено ООО «Груп Атлантик Теплолюкс».**

141008, Россия, Московская обл., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 5274, стр. 7.  
Тел.: +7 495 728-80-80, [www.teploluxe.ru](http://www.teploluxe.ru)

Сертификат соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57329/21

