

ООО «К-ФЛЕКС» ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



K-FLEX

№ 236491-R85CFCP00032 от 01.08.2025 года

1. Вид изделия муфта

2. Условное обозначение Муфта противопожарная FIRE CP 032

3. Номер партии 236491

4. Количество изделий 950 шт

5. Дата выпуска 01.08.2025

6. НД на материал ТУ 25.11.23-001-75218277-17

7. Адрес производства 143560, Московская область, городской округ Истра, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А

8. Контроль качества

№ п.п.	Наименование показателя	Нормативные значения	Заключение
1	Размер муфты, мм	32 (+2,5)	Соответствует
2	Предел огнестойкости, не менее	EI 240	Соответствует
3	Температура срабатывания, С	150-160	Соответствует
4	Время начало срабатывания, не более сек	15	Соответствует
5	Время инерционного срабатывания муфты при полном перекрытии, не более мин	4	Соответствует

Заключение ОТК: изделия соответствуют требованиям ТУ 25.11.23-001-75218277-17

Соответствует требованиям к продукции по решению КТС № 299 от 28.05.2010


Соответствует требованиям Технического регламента 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»

Срок хранения: не ограничен при соблюдении условий хранения

Условия хранения: хранить при температуре +5°C до +35°C при относительной влажности 40% - 80%, защищать от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, хранить на поддонах или паллетах, штабелировать горизонтально не более 6-и ярусов.

Контролер:

Начальник ОТК _____



подпись

/Шайхутдинова Н.Ю./