

НТ - внутренняя канализация из ПП  
 КГ - наружная канализация из ПВХ  
 КГ2000 - наружная канализация из ПП  
 Skolan Safe - бесшумная канализация



## ПАСПОРТ

### Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Переход эксцентрический (редукция) НТР 110/50

Дата изготовления: 15.03.2026г.

Партия: № 20260315.0600.12

Размер партии: 1440 шт.

| № п/п | Наименование показателей                 | Ед. изм. | Нормативное значение показателя                                                                                                                                           | Фактические значения |
|-------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Внешний вид                              |          | Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов | Соответствует        |
| 2     | Маркировка                               |          | Напечатана или отформована на наружной поверхности                                                                                                                        | Соответствует        |
| 3     | Диаметр наружный                         | мм       | 110,0 - 110,4                                                                                                                                                             | Соответствует        |
| 4     | Внутренний диаметр раструба              | мм       | 50,3 <sub>min</sub>                                                                                                                                                       | Соответствует        |
| 5     | Толщина стенки под уплотнительное кольцо | мм       | 1,0 <sub>min</sub>                                                                                                                                                        | Соответствует        |
| 6     | Толщина стенки раструба                  | мм       | 1,6 <sub>min</sub>                                                                                                                                                        | Соответствует        |
| 7     | Изменение внешнего вида после прогрева   | мм       | Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%                                                     | Соответствует        |

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.42991/23 от 25.10.2023 г.

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.76524 от 16.05.2025 г.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013.

Хранение – в местах исключающих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет.

Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества

МП.



*Handwritten signature*

Е.А. Орлова