



# МОЭК

открытое акционерное общество

МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ФИЛИАЛ № 12 «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»

15.09.2008 № 12/07-2050/8

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю Генерального  
директора по развитию  
ООО «Броен»  
В.О. Силину

Об испытании оборудования

Уважаемый Виталий Олегович!

Довожу до Вашего сведения, что Филиалом №12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК» были проведены испытания клапанов регулирующих серии M1F с электропроводом серии VB фирмы «Броен-Клориус» в количестве 2 штук.


Условия испытания:

1. Клапан ДУ-25 установлен в качестве регулирующего органа на тупиковой системе ГВС с регулятором температуры типа TRM.
2. Клапан ДУ-65 установлен в качестве регулирующего органа по перепаду давления на входе в ИТП с регулятором Р-25.

Тестирование данного оборудования в течение 6 недель показало его надежность, точность, удобство в монтаже, наладке и обслуживании.

По итогам испытаний регулирующие клапана фирмы «Броен-Клориус» могут быть рекомендованы для использования на объектах ОАО «МОЭК».

Первый заместитель директора-  
главный инженер

 Э.Ф. Пчелкин

Кошелев  
602-46-44