

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Теплосчетчик «Пульсар» модификации У заводской № _____, Ду _____ q_p= _____ м³/ч, q_f= _____ м³/ч _____, соответствует требованиям технических условий ТУ 4213-041-44883489-2016 и признан годным к эксплуатации.


ОТК _____ Дата выпуска _____
Прибор переконфигурирован: подающий ☐ обратный ☐ _____ / _____ /
Подпись _____ Ф.И.О. _____

12 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ
Теплосчетчик «Пульсар» модификации У поверен. Сведения приведены в таблице:

Дата поверки	Наименование поверки	Отметка о поверке	Фамилия, инициалы, подпись поверителя	Клеймо поверительного органа	Дата очередной поверки
	Первичная до ввода в эксплуатацию	Поверка выполнена			

Приложение А
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр	15	20
Размер		
Монтажная длина L, мм не более	110	130
Высота Н, мм не более	80	90
Присоединительная резьба D, мм	G3/4	G1
Присоединительная резьба термопреобразователя	M10x1	



Приложение Б
УСТАНОВКА РАСХОДОМЕРА



Приложение В
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

1) Исполнение с интерфейсом RS485:

Белый	– минус питания
Коричневый	– плюс питания
Желтый	– RS485 A
Зеленый	– RS485 B

2) Исполнение с импульсными входами и интерфейсом RS485:

Серый (Черный)	– плюс вход 1
Розовый (Оранжевый)	– плюс вход 2
Синий	– плюс вход 3
Красный	– плюс вход 4
Белый	– минус питания
Коричневый	– плюс питания
Желтый	– RS485 A
Зеленый	– RS485 B

3) Исполнение с интерфейсом M-Bus:

Белый	– M-Bus
Коричневый	– M-Bus

4) Исполнение с импульсными входами и интерфейсом M-Bus:


Серый (Черный)	– плюс вход 1
Розовый (Оранжевый)	– плюс вход 2
Синий	– плюс вход 3
Красный	– плюс вход 4
Белый	– минус входов
Желтый	– M-Bus
Зеленый	– M-Bus

5) Исполнение с импульсным выходом:


Коричневый	– плюс
Белый	– минус

Приложение Г
ДИАГРАММЫ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

T_{max}=105 °C



T_{max}=150 °C



ООО НПП «ТЕПЛОДОХРАН»

Теплосчетчики «Пульсар»
(модификация У)

Руководство по эксплуатации (паспорт)

ЮТЛН.408843.000 РЭ (ред.3.13)

Государственный реестр № 65782-16

Сделано в России

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосчетчики «Пульсар» У, (далее – теплосчетчики) предназначены для работы в закрытых системах отопления либо холодоснабжения (в качестве счетчика холода). Теплосчетчики могут использоваться для измерения тепла в тулпиковой системе горячего водоснабжения, как счетчик горячей воды, определяющий объем воды, температура которой выше заданного значения, а также в качестве счетчика объема холодной и горячей воды.

Конструктивно теплосчетчик представляет собой единый теплосчетчик и состоит из:

- ультразвукового расходомера;
- комплекта термопреобразователей сопротивления;
- вычислителя.

Принцип действия теплосчетчика состоит в обработке вычислителем измерительных сигналов, поступающих от расходомера, датчиков температуры, вычисления и отображения на индикаторном устройстве вычислителя (далее – индикаторное устройство) результатов измерений:

- количества тепловой энергии, Гкал;
- количества энергии охлаждения, Гкал;
- тепловой мощности, Гкал/ч;
- объемного расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, м³/ч;
- объема теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, м³;
- температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- даты и времени;
- времени наработки, ч.

Теплосчетчик имеет энергонезависимую память, в которой регистрируются значения тепловой энергии и параметры теплопотребления (средние температуры за интервал времени, объем теплоносителя за интервал времени). Глубина архива 60 месяцев, 184 суток и 1488 часов. По протоколу M-Bus возможно считывание месячного архива глубиной 24 записи. В энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, содержащий информацию об ошибках, возникающих в процессе работы, и об изменении настроечных параметров. В журнале событий регистрируется время начала нештатной ситуации, время окончания нештатной ситуации и время изменения настроечных параметров. Для просмотра журнала событий используется специализированное ПО. Регистрируются следующие виды нештатных ситуаций: разница температур подающего и обратного трубопровода меньше минимальной (3 °C, расчет энергии в этот момент прекращается), объемный расход меньше минимального расхода (q_л), объемный расход больше предельного расхода (q_п), отсутствие воды в расходомере.

Расчет тепла производится по упрощенной:

$$Q=M_1(h_1-h_2).$$

Теплосчетчик «Пульсар» У устанавливается в соответствии с типовым проектным решением, приведённым <http://teplovodokhran.ru/support>

Теплосчетчики поставляются как без интерфейсов, так и с интерфейсами: RS485, M-Bus, импульсный выход, радиоканал (IoT, LoRa). Выбор интерфейса осуществляется при заказе прибора.

Теплосчетчики соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.34306/21 от 06.09.21 г, принята ООО НПП «ТЕПЛОДОХРАН» (390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, литера Ж, неж.пом. Н2).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра			
Диаметр условного прохода, Ду, мм	15		20	
Минимальный объемный расход, q _л , м³/ч	0,012	0,015	0,03	0,025
Максимальный объемный расход*, q _р , м³/ч	0,6	1,5	1,5	2,5
Предельный объемный расход, q _с , м³/ч	1,2	3,5	3	6
Порог чувствительности, м³/ч	0,004	0,003	0,006	0,005
Масса, г, не более	885		965	
*Q _{гн} - в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99 «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».				

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии (тепловой мощности), %	±(3+4·Δt _{min} /Δt+0,02·q _p /q)
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя, %	±(2+0,02·q _p /q), но не более ±5
Диапазон измерений температуры, °C	от 1 до 105 или от 1 до 150
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C	±(0,6+0,004·t)
Диапазон измерений разности температур, Δt, °C	от 3 до 104 или от 3 до 149
Пределы допускаемой относительной погрешности комплекта датчиков температуры, %	±(0,5+3·Δt _{min} /Δt)
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя, %	±(0,5+Δt _{min} /Δt)
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, %	±0,05
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
Рабочие условия эксплуатации:	
- диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от +5 до +50
- диапазон относительной влажности воздуха, %	от 20 до 95
- диапазон атмосферного давления, кПа	от 61 до 106,7
Класс защиты по ГОСТ 14254	IP65
Средний срок службы, лет, не менее	12
Длина присоединительных кабелей термопреобразователей, мм (по заказу возможны другие значения)	1500
Длина присоединительных кабелей интерфейсов, мм (по заказу возможны другие значения)	1000
Напряжение элемента питания постоянного тока, В	3,6±0,1
Срок службы элемента питания, лет, не менее	6

Продолжение табл.2		
Наименование параметра		Значение параметра
Характеристики радиомодуля: - полоса рабочих частот, МГц - выходная мощность, мВт, не более - количество посылок радиомодуля в сутки		от 433,075 до 434,479 (от 868,7 до 869,2) 10 (25) 2
Параметры соединения интерфейса:		RS485M-Bus
Скорость		96002400
Стоп биты		11
Четность		NoneEven
Биты		88
Сетевой адрес		Соответствует заводскому номеру1
Количество дополнительных счетных входов (исполнение по заказу)		4
Количество импульсных выходов (исполнение по заказу)		1
Напряжение питания интерфейса RS485*, В		9...30
Ток потребления от внешнего источника RS485/M-Bus, мА не более		10
Максимальное значение энергии, Гкал		9999,9999
Максимальное значение объема теплоносителя, м³		99999,999
Пороги переполнения по импульсным входам		100000000,0
Длительность импульса импульсного выхода, мс (по заказу возможны другие значения)		125
Вес импульса, Гкал (по заказу возможны другие значения)		0,001
Максимальный коммутируемый ток импульсного выхода, мА		50
Максимальное коммутируемое напряжение импульсного выхода, В		24
*В исполнении с интерфейсом RS485 питание осуществляется за счет источника интерфейса, встроенный элемент питания не используется		

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ		
Комплект поставки теплосчетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице:		
Наименование	Количество	
Теплосчетчик «Пульсар» У	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Комплект присоединителей латунных	Согласно заказу	
Комплект присоединителей под приварку	Согласно заказу	
Шаровый кран для монтажа термопреобразователя	Согласно заказу	
Переходник M10 внутр. / G1/2 наруж. для монтажа термопреобразователя	Согласно заказу	

- 4 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 4.1 Идентификационное наименование ПО: «HeatMeter2_V1», номер версии ПО: 1.12.
- 4.2 Описание меню приведено в приложении-вкладыше.
- При нажатии на кнопку, расположенную на передней панели, происходит циклическое переключение между режимами индикации.
- Знак  означает, что счетчик регистрирует расход теплоносителя.
- На индикаторе могут отображаться следующие виды ошибок (об ошибке сигнализирует значок ):
- разряжена батарея: напряжение ниже 2,9В (мигает значок батареи );
 - разница температур подающего и обратного термопреобразователей имеет значение ниже минимально допустимого (мигают значки обоих термопреобразователей);
 - ошибка энергонезависимой памяти (мигает значок );
 - короткое замыкание термопреобразователя (вместо температуры выводится значение - 999,00);
 - обрыв термопреобразователя (вместо температуры выводится значение 999,00);
 - неисправность АЦП (вместо температуры выводится значение - 888,00);
 - расход менее минимального либо более максимального (об ошибке сигнализирует только значок ).

- 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
- По степени защиты от поражения электрическим током теплосчетчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- При ненадлежащем обращении с литиевой батареей возникает опасность взрыва.
 - Батареи запрещается: заряжать; вскрывать; замыкать накоротко; перепутывать полюса; нагревать свыше 100 °С; подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
 - На батареях не должна конденсироваться влага.
 - При необходимости транспортировки следует соблюдать предписания по обращению с опасными грузами для соответствующего вида транспорта (обязательная маркировка).
 - Использованные литиевые батареи относятся к специальному виду отходов.

- 6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ
- 6.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации
- Перед установкой теплосчетчика проверьте его комплектность в соответствии с паспортом. Выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч
- ВНИМАНИЕ!** При обнаружении неисправности теплосчетчика эксплуатация прибора запрещена!
- В зависимости от исполнения теплосчетчики могут иметь технологическую функцию отключения дисплея. Для включения дисплея на теплосчетчиках, имеющих данную функцию, необходимо нажать на кнопку. После нажатия на кнопку дисплей останется включенным 10 секунд. Для исполнений с RS-485 и M-Bus при наличии внешнего питания дисплей не отключается.

- 6.2 Размещение
- При выборе места для установки руководствоваться следующими критериями:
- не следует устанавливать теплосчетчик в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов;
 - не следует располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений;
 - не следует располагать в местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды;
 - следует учитывать длину кабелей связи с внешними устройствами и наличие свободного доступа к расходомеру.

Теплосчетчик устанавливается в прямой или обратный трубопроводе, место установки оговаривается при заказе (тип счетчика отображается на индикаторе в соответствии с меню-вкладышем).

Возможно переконфигурирование прибора до начала эксплуатации с подающего на обратный или наоборот. При этом переустановка термопреобразователя в расходомере не требуется и не допускается, маркировка термометров и указание конфигурации в Руководстве остаются заводскими, что не является несоответствием. В п.11 настоящего Руководства делается отметка лицом, переконфигурировавшим прибор. В теплосчетчике доступна функция указания места установки (подающий или обратный трубопровод). Данная функция блокируется, если в течение 48 часов непрерывно регистрируется энергия. Если в меню содержится пункт "PIPE ON", то данная функция еще доступна для настройки, в противном случае, в меню отображается "PIPE OFF". Сброс блокировки данной функции возможен только на заводе изготовителе.

Перед установкой расходомера трубопровод необходимо промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы. Теплосчетчик нельзя устанавливать в местах трубопроводов, где возможно скапливание воздуха.

Прямые участки трубопровода обеспечиваются использованием оригинального комплекта присоединителей.

Перед расходомерами рекомендуется устанавливать фильтр.

- 6.3 Монтаж
- При монтаже расходомеров необходимо соблюдать следующие условия:
- расходомер должен быть расположен относительно оси трубы под углом от 45 до 315° во избежание скопления воздуха (см.Приложение Б);
 - направление стрелки на корпусе расходомера должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
 - присоединительные штуцеры соединить с трубопроводом, установить прокладки между расходомером и штуцерами, затянуть накидные гайки с моментом не более 40 Н·м (4 кгс·м), для контроля момента затяжки гайки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015.

- установить расходомер в трубопроводе без натягов, сжатий и перекосов;
 - установить расходомер так, чтобы он был всегда заполнен водой;
 - расходомер может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе.
- !** После установки расходомера проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.
- Термопреобразователь необходимо установить в подающий (при монтаже расходомера в обратку) или обратный трубопровод (при монтаже расходомера в подачу) с использованием шарового крана с отводом для термодатчика или тройника и переходника M10-G1/2. Момент затяжки штуцера термопреобразователя 1,6 Н·м (0,16 кгс·м) (для контроля момента затяжки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015).

- Перед вводом расходомера в эксплуатацию проводить следующие операции:
- убедиться, что конфигурация прибора, указанная на дисплее, соответствует месту установки (подающий/обратный трубопровод);
 - после монтажа расходомера воду подавать в магистраль медленно при открытых в ней воздушных клапанах для предотвращения разрушения расходомера под действием захваченного водой воздуха;
 - проверить герметичность выполненных соединений, соединения должны выдерживать давление 1,6 МПа.

! Во вновь вводимую отопительную систему (дом-новостройка), после капитального ремонта или замены некоторой части труб расходомер можно устанавливать только после тщательной промывки системы и пуска её в эксплуатацию. На период ремонта отопительной сети расходомеры рекомендуется демонтировать и временно заменить соответствующей проставкой.

Один термопреобразователь установлен в корпус расходомера и опломбирован. Второй термопреобразователь устанавливается в трубопровод, противоположный тому, в котором установлен расходомер, перпендикулярно к оси трубопровода.

- 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Для безопасной эксплуатации необходимо осуществлять техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
- Техническое обслуживание состоит из:
- 1) периодического технического обслуживания в процессе эксплуатации;
 - 2) технического обслуживания перед проведением поверки.
- Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида теплосчетчика, в снятии и сверке измерительной информации, подводе внутренних часов, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.
- Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.
- Снятие информации следует проводить с использованием персонального компьютера через интерфейс.
- Обслуживание перед поверкой заключается в замене литиевой батареи.

- 8 ПОВЕРКА
- Теплосчетчик подлежит поверке, согласно ЮТЛИ.408843.000 МП «Теплосчетчики «Пульсар». Методика поверки» с изменением № 1. Периодическая поверка проводится один раз в шесть лет.

- 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
- 9.1 Теплосчетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

- 9.2 Предельные условия хранения и транспортирования:
- 1) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С
 - 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
 - 3) атмосферное давление не менее 61кПа (457 мм рт. ст.).
- 9.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «Б» по ГОСТ 15150.
- 9.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

- 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4213-041-44883489-2016 при использовании прибора по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
- 10.2 Гарантийный срок на прибор – 5 лет при условии соблюдения п.10.1.
- 10.3 Изготовитель не принимает рекламации, если теплосчетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем Руководстве.
- 10.4 В гарантийный ремонт принимаются теплосчетчики полностью укомплектованные и с настоящим Руководством.
- По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель: