

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00939/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ФЛЕКС" (ООО "К-ФЛЕКС").

Место нахождения: Московская область, город Истра, поселок Румянцево. Адрес юридического лица: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, проезд Пролетарский, дом 1А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045003064303. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5017057156. Телефон: (495) 589-23-40, адрес электронной почты: info@k-flex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ФЛЕКС" (ООО "К-ФЛЕКС"). Место нахождения:

Московская область, город Истра, поселок Румянцево. Адрес юридического лица: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, проезд Пролетарский, дом 1А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045003064303. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5017057156.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные «K-FLEX K-ROCK», марок: K-ROCK без покрытия; K-ROCK ALU S эшпированные алюминиевой фольгой; K-ROCK ALU эшпированные алюминиевой фольгой, армированной стеклосеткой (плотность $100 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ не более 3,0%), выпускаемые по ТУ 23.99.19-015-75218277-22 «Цилиндры минераловатные теплоизоляционные «K-FLEX K-ROCK». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 9611/РС, 9612/РС, 9613/РС от 14.03.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5366-АОП от 13.03.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные «K-FLEX K-ROCK», марок:

- K-ROCK без покрытия; K-ROCK ALU S эшпированные алюминиевой фольгой - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные.

Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ);

- K-ROCK ALU эшпированные алюминиевой фольгой, армированной стеклосеткой - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89

"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18,

4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок службы 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2023 по 14.03.2028



Руководитель
заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Савельева Екатерина Константиновна

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)