

КОПИЯ
ВЕРНА



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0082

№ ПС 009874

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

ООО «УНИТЭК» Адрес: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23,
корп.2, кв. 295. ОГРН 1047796185447. Телефон: +7 (495) 795-79-80. Адрес
электронной почты: unytec@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

ООО «УНИТЭК» Адрес: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23,
корп.2, кв. 295. ОГРН 1047796185447. Телефон: +7 (495) 795-79-80. Адрес
электронной почты: unytec@gmail.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227.
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 915 612 70
36 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности
№ ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Отсечные устройства «Противопожарная муфта «Феникс ППМ», типов:
«Феникс ППМ-16», «Феникс ППМ-20», «Феникс ППМ-25», «Феникс ППМ-32»,
«Феникс ППМ-40», «Феникс ППМ-50», «Феникс ППМ-63», «Феникс ППМ-75»,
«Феникс ППМ-110», «Феникс ППМ-125», «Феникс ППМ-160», «Феникс ППМ-
200», изготовленные по ТУ 23.99.19-028-72074398-2021. Код ОКПД 2: 23.99.19.
Код ТНВЭД: 6815990000. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих конструкций
трубопроводами из полимерных материалов. Методы испытаний на
огнестойкость». Предел огнестойкости EI 180.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**


Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2532 от 20.08.2024 года, выдан
испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
«ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об уполномочивании №
ARTALIX.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 23.99.19-028-72074398-2021; Технический регламент ТР-02-2021 «Монтаж и
эксплуатация отсечного устройства «Противопожарная муфта «Феникс ППМ»
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС RU.043ЦСО.К00871, выданный Органом по сертификации
ООО «Северо-Западный центр сертификации и стандартизации» Срок
действия с 23.05.2024 по 23.05.2027.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2024 г. по 20.08.2027 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

О.О. Алехин
Ф.И.О.


(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

