



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00114

№ ПС 007029

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

ООО «УНИТЭК». ОГРН 1047796185447.
121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп.2, квартира 295
Телефон: +7 (495) 795-79-80. Адрес электронной почты: unytex@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

ООО «УНИТЭК». ОГРН 1047796185447.
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 4. Телефон: +7 (495) 795-79-80.
Адрес электронной почты: unytex@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Отсечное устройство «Противопожарная муфта «Феникс ППМ»,
типы: Феникс ППМ-25, Феникс ППМ-32, Феникс ППМ-40, Феникс ППМ-50, Феникс
ППМ-110 мм, изготовленное по ТУ 23.99.19-028-72074398-2021.
Код ОКПД 2: 23.99.19. Код ТНВЭД: 6815990000. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих конструкций трубопроводами
из полимерных материалов. Методы испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости IET 180.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №014С от 09.08.2021 г. Испытательная лаборатория ООО
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.05.2024 г., 141401, Московская область,
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты:
info@prompozhtest.ru. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательства соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 23.99.19-028-72074398-2021;
2. Технический регламент ТР-02-2021 «Монтаж и эксплуатация отсечного
устройства «Противопожарная муфта «Феникс ППМ»»;
3. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС RU.043ЦС0.К0336, срок действия с 29.06.2021 по 29.06.2024.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2021 г. по 16.08.2024 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Е.И. Семерикова

