ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HE55.B.00084/25

Серия RU № 0409886

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, владение 50, строение 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HE55. Дата регистрации аттестата аккредитации 19.05.2022 г. Номер телефона: +7 (495) 287-49-14 доб. 3068. Адрес электронной почты: oc@ikbs-mgsu.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПроект» (ООО «ТехноПроект»).
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом № 36, строение 3, этаж 1, помещение 1, комната 10-22. ОГРН: 5167746311607.
Номер телефона: +7 (499) 129-50-00, адрес электронной почты: firetehno@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shenyang DaWe Flow Technology Co., LTD.
Место нахождения: 1-23-2 No.1-2, Chongshanxi Road, Huanggu district, Shenyang, Liaoning, China, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 118304, China, Liaoning, Dandong, Donggang, 201, Китай.

ПРОДУКЦИЯ

Сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических торговой марки VikArm СПЖ(25-250)-0,25/1.2(2)-УН.О4 – «Лепесток 25 (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250)», выпускаемые по технической документации №ТР.15.04.84. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 25-07-09/1ТР-ИКБС от 09.07.2025 г. (Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09). Акта о результатах анализа состояния производства № 031/ЕАС-24 от 22.07.2025 г. (ОС ИКБС МГСУ, рег. № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г.), Поляков Дмитрий Витальевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.3.5, 6.2.3.16, 7.10.1.3, 7.10.1.4, 7.10.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2025 **ПО** 22.07.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Корольченко Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Борисов Андрей Вячеславович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.