



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.576.П.000487.04.10 ОТ 15.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия из пенополиэтилена "ENERGOFLEX"

изготовленная в соответствии

Серийный выпуск в соответствии с СПР.015-2010, СПР.016-2010 "Технологический регламент производства изделий из ППЭ".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Организация-изготовитель

ООО "РОЛС Изомаркет", 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 2, корп. 39Б, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "РОЛС Изомаркет", 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.2, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 539/М от 02.04.2010 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.).

№ 3137996

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Выделение химических веществ в воздушную среду, мг/м³:
формальдегид
ацетальдегид
этилацетат
гексен
гептен
ацетон
метиловый спирт
пропиловый спирт
изопропиловый спирт
бутиловый спирт
изобутиловый спирт
Индекс токсичности, %

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:
0,003
0,01
0,1
0,085
0,065
0,35
0,5
0,3
0,6
0,1
0,1
70 - 120

Область применения:

Строительство, в т.ч. для нужд МО РФ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, условия использования.



Заключение действительно до

15.04.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

Назаров И.М.

Бланк N 3137996