



ЗАО «Данфосс»

регистр 022.860
Россия, 127018, Москва
ул. Полковая, 13
Телефон/Telephone: (095) 792-57-57
Телефакс/Fax: (095) 792-57-58
792-57-59
792-57-60


В компанию ООО

E-mail: info@danfoss.ru
www.danfoss.ru
ZАО Danfoss
127018, Moscow
Polkovaya Str., 13

ВНИМАНИЕ!

Сообщаем Вам, что вибровставки фланцевого исполнения, типа ZKB должны на диаметрах начиная с 50 мм обязательно комплектоваться контрольными стержнями и ответными воротниковыми фланцами на указанное давление:

Диаметр	Код материала ZKB	Ру ZKB	Tmax ZKB	Код материала стержней	Ру ответных фланцев
32	149B5141C	16 бар	95 C	149b5436	10 или 16 бар
40	149B5142C	16 бар	95 C	149b5437	10 или 16 бар
50	149B5143C	16 бар	95 C	149b5438	10 или 16 бар
65	149B5144C	16 бар	95 C	149b5439	10 или 16 бар
80	149B5145C	16 бар	95 C	149b5440	10 или 16 бар
100	149B5146C	16 бар	95 C	149b5441	10 или 16 бар
125	149B5147C	16 бар	95 C	149b5442	10 или 16 бар
150	149B5148C	16 бар	95 C	149b5443	10 или 16 бар
200	149B5149c	10 бар	95 C	149b5444	10 бар
250	149B5150c	10 бар	95 C	149b5445	10 бар
300	149B5151c	10 бар	95 C	149b5446	10 бар
350	149B5152c	8 бар	95 C	149b5447	10 бар
400	149B5153c	8 бар	95 C	149b5448	10 бар
450	149B5154c	8 бар	95 C	149b5449	10 бар
500	149B5155c	8 бар	95 C	149b5450	10 бар
600	149B5156c	8 бар	95 C	149b5451	10 бар
200	149B008285	16 бар	95 C	149b008940	16 бар
250	149B008287	16 бар	95 C	149b008941	16 бар
300	149B008291	16 бар	95 C	149b008942	16 бар
350	149B008294	8 бар	95 C	149b008943	16 бар
400	149B008301	8 бар	95 C	149b008944	16 бар
450	149B008305	8 бар	95 C	149b008945	16 бар
500	149B008312	8 бар	95 C	149b008947	16 бар
600	149B008314	8 бар	95 C	149b008948	16 бар



Если данные требования не будут выполняться, то сервисные случаи являются не гарантийными и компания ООО «Данфосс» не несёт никаких гарантийных обязательств!

С уважением Гончаров Илья

*Руководитель отдела
инженеров технической поддержки
Отдел Тепловой Автоматики
ООО «Данфосс», Россия
тел.: 792 57 57 (ext. 273)
факс: 792 57 59
e-mail: Goncharov@danfoss.ru*

